



EFECTİS ERA AVRASYA TEST VE
BELGELENDİRME A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
5.Kısım Fırat Cad. No:18 Dilovası
Kocaeli/TÜRKİYE
Tel : +90 262 658 16 62 (pbx)
Faks : +90 262 658 16 69
www.efectis.com

PERFORMANSIN
DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE

PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 2184-CPR-0031

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.
In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Ürün
Product

Güçlendirilmiş duman ve ısı kontrol vantilatörleri
Powered smoke and heat control ventilators

Yapı Malzemesinin Tanımı
Reference of the product

Aksiyal Kovan Tipi Fan / Axial Fan
DF315F3-TAA, DF355F3-TAA, DF400F3-TAA, DF450F3-TAA, DF500F3-TAA, DF560F3-TAA, DF630F3-TAA,
DF710F3-TAA, DF800F3-TAA, DF900F3-TAA, DF1000F3-TAA, DF1120F3-TAA, DF1250F3-TAA, DF1400F3-TAA,
DF1600F3-TAA

Adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan
Placed on the market by or for

NOVVES ELEKTRİK MOTOR A.Ş.
Taşköprü Beldesi, Taşköprü Merkez Mah. Çaydere Sk. No:9/1 İç Kapı No:2
Çiftlikköy, Yalova / TÜRKİYE

Üretim Tesis(ler)i
and produced in the manufacturing plant located in

Taşköprü Beldesi, Taşköprü Merkez Mah. Çaydere Sk. No:9/1 İç Kapı No:2
Çiftlikköy, Yalova / TÜRKİYE

üretici tarafından fabrika imalat kontrolü için sunulan ve onaylanmış belgelendirme kuruluşu Efectis Era Avrasya tarafından ürünün ilgili karakteristikleri için gerçekleştirilen ilk tip testleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi ve sürekli gözetimi, fabrika imalat kontrolünün değerlendirilmesi ve onaylanması gerçekleştirilir.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFECTIS Era Avrasya, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Bu belge, EN 12101-3:2015 standardının ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1 altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından işletilen fabrika üretim kontrolünün yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağlandığını göstermektedir.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard EN 12101-3:2015 under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

Bu belge, ilk olarak 13.11.2020 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

This certificate was first issued on 13.11.2020 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Sertifika, Kocaeli 'de 16/12/2024 tarihinde yayımlanmıştır.
Certificate established at Kocaeli on: 16/12/2024

Belgelendirme Komitesi ile
By Certification Committee

İlker İBİK
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman



Onaylanmış Kuruluş
Notified body
n° 2184

PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI EKİ N° 2184-CPR-0031 EN 12101-3:2015

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
TO THE STANDARD EN 12101-3:2015

Ürün
Product

Güçlendirilmiş duman ve ısı kontrol vantilatörleri
Powered smoke and heat control ventilators

Yapı Malzemesinin Tanımı
Reference of the product

Aksiyal Kovan Tipi Fan / Axial Fan
DF315F3-TAA, DF355F3-TAA, DF400F3-TAA, DF450F3-TAA, DF500F3-TAA, DF560F3-TAA, DF630F3-TAA,
DF710F3-TAA, DF800F3-TAA, DF900F3-TAA, DF1000F3-TAA, DF1120F3-TAA, DF1250F3-TAA, DF1400F3-TAA,
DF1600F3-TAA

Sertifikanın teslim edildiği
Certificate delivered to

NOVVES ELEKTRİK MOTOR A.Ş.
Taşköprü Beldesi, Taşköprü Merkez Mah. Çaydere Sk. No:9/1 İç Kapı No:2 Çiftlikköy, Yalova / TÜRKİYE

Sertifikanın Kapsamının Tanımı / Description of the field covered by the certificate:

Yangına dayanım sınıfı / Fire resistance class: F₃₀₀ 60

- Yalıtımsızdır / Apparatus with no heat insulation
- Duman içerisinde kullanılan / Installation in the smoke reservoir
- Motor milinin yatay yönünde / Horizontal direction of motor shaft
- Doğrudan besleme (hız değişimi yok) / Direct feed (no speed variation)
- Çift amaçlı kullanımlar için / Dual purpose use
- Kanallı hava soğutma sistemi gerektirmeyen / Ducted cooling air no required
- Kar ve rüzgar dayanım yükü: tanımlanmamıştır / Snow load and wind load: not applicable

1. VANTİLATÖRLER / VENTILATORS

Onaylanan özellikler / The Approved characteristics are:

Fan Model	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1600
Maksimum Hız (dev / dak) Maximum Speed (rev / min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1000
Fan Çapı (mm) Fan Diameter (mm)	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1600
Maksimum kanat sayısı Maximum number of Blades	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	10
En büyük motor karkas boyutu Largest Motor Frame	90S	90L	100	112	132	132	132	132	160	200	200L	200	280	280	280
En küçük motor karkas boyutu Smallest Motor Frame	80	80	80	80	80	80	80	80	80	90	112	112	132	132	180

- Karkas malzemesi / Carcase material
- Pervane malzemesi / Impeller material

: Galvanize Çelik / Galvanised Steel

- Göbek / Hub : Özel alüminyum alaşımı / Special aluminum alloy
- Bıçak / Blade : Özel alüminyum alaşımı / Special aluminum alloy



2. MOTORLAR / MOTORS


Duman ve ısı kontrol vantilatörlerinde kullanılabilecek motorların kapsamı aşağıda belirtildiği gibidir.

The range of motors, used for smoke and heat control, approved for the range of smoke and heat control ventilators are as follows:

Onaylanan motorlar / The approved motors are	: WEG – W22
Faz, Gerilim, Frekans / Phase - Voltage – Frequency	: 3, 400 V, 50 Hz
Yalıtım Sınıfı / Insulation class	: H
Koruma Sınıfı / Protection index	: IP55
Rulman Tipi / Bearing type	: ZZ
Rulman Boşluğu / Bearing clearance	: C3
Yağlayıcı / Lubricant grease	: Mobil Polyrex EM
Sıcaklık Artışı/ Temperature rise	: ΔT 80K

Sertifika, Kocaeli 'de 16/12/2024 tarihinde yayımlanmıştır.
Certificate established at Kocaeli on: 16/12/2024.

İlker İBİK
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman



Onaylanmış Kuruluş
Notified body
n° 2184