

**TSEK**

**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA**

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSEK** veya / or **ТЭС**

**BELGE KAPSAMI ( 0271740-TSEK-01/01nolu belge devamı ) : NOVVES ELEKTRİK MOTOR ANONİM ŞİRKETİ**

FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI ( 2kPa'a kadar )  
MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1,  
MOTOR KONUMU: YATAY EKSENLI, DÜŞEY EKSENLI  
DEBI: 650 m3/h (DAHİL)'DEN 10.000 m3/h (DAHİL)'E KADAR,  
GÜÇ: 0,009 kw (DAHİL)'DEN 1.07 kw (DAHİL)'E KADAR  
SES SEVİYESİ: 81 db OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

KOI-REB , KOI-REF TİCARİ MODELLİ, MONTAJ SINIFI D, KANALLI FAN,  
PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: KANAL İÇİ SANTRAFÜJ FAN,  
ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: GENEL AMAÇLI FAN  
FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI ( 2kPa'a kadar )  
MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1,  
MOTOR KONUMU: YATAY EKSENLI, DÜŞEY EKSENLI  
DEBI: 3000 m3/h (DAHİL)'DEN 10.000 m3/h (DAHİL)'E KADAR,  
GÜÇ: 0,25 kw (DAHİL)'DEN 2,2 kw (DAHİL)'E KADAR  
SES SEVİYESİ: 65 db OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

HERON-RH TİCARİ MODELLİ, MONTAJ SINIFI C, KANALLI FAN,  
PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: KANAL İÇİ SANTRAFÜJ FAN,  
ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇATI HAVALANDIRMA FANI,  
FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI ( 2kPa'a kadar )  
MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1,  
MOTOR KONUMU: DÜŞEY EKSENLI,  
DEBI: 400 m3/h (DAHİL)'DEN 10.000 m3/h (DAHİL)'E KADAR,  
GÜÇ: 0,076 kw (DAHİL)'DEN 2,58 kw (DAHİL)'E KADAR  
SES SEVİYESİ: 65 db OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

HERON-RV TİCARİ MODELLİ, MONTAJ SINIFI C, KANALLI FAN,  
PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: KANAL İÇİ SANTRAFÜJ FAN,  
ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇATI HAVALANDIRMA FANI,  
FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI ( 2kPa'a kadar )  
MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1,  
MOTOR KONUMU: DÜŞEY EKSENLI,  
DEBI: 850 m3/h (DAHİL)'DEN 10.500 m3/h (DAHİL)'E KADAR,  
GÜÇ: 0,145 kw (DAHİL)'DEN 1,5 kw (DAHİL)'E KADAR  
SES SEVİYESİ: 79 db OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

HERON-RHS TİCARİ MODELLİ, MONTAJ SINIFI C, KANALLI FAN,  
PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: KANAL İÇİ SANTRAFÜJ FAN,  
ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇATI HAVALANDIRMA FANI,

*e-imzalı/e-signed*

09/07/2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ASU KORNOŞOR

TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyalı ve silinti yapılamaz.

\*TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 16140 BURSA \* Telefon: 02242438000(5H) \* Faks: 02242438324

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=hcxniuby> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

