

TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **TSEK**

BELGE KAPSAMI (0271740-TSEK-01/01nolu belge devamı) : NOVVES ELEKTRİK MOTOR ANONİM ŞİRKETİ

FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI (2kPa'a kadar)
MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 2,
MOTOR KONUMU: YATAY EKSENLI; DÜŞEY EKSENLI
DEBİ: 2700 m3/h (DAHİL)'DEN 44000 m3/h (DAHİL)'E KADAR,
GÜÇ: 0,37 kw (DAHİL)'DEN 5,5 kw (DAHİL)'E KADAR
SES SEVİYESİ: 90 db OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

TURTLE-B; TURTLE-F; TURTLE-BP, BUTTERFLY-B TİCARİ MODELLİ, MONTAJ SINIFI D, KANALLI FAN,
PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: KANAL İÇİ SANTRAFÜJ FAN,
ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: GENEL AMAÇLI FAN,
FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI (2kPa'a kadar)
MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1,
MOTOR KONUMU: YATAY EKSENLI,
DEBİ: 2000 m3/h (DAHİL)'DEN 4000 m3/h (DAHİL)'E KADAR,
GÜÇ: 0,75 kw (DAHİL)'DEN 1,1 kw (DAHİL)'E KADAR
SES SEVİYESİ: 50 db OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR
NAUTILUS-LPF TİCARİ MODELLİ, MONTAJ SINIFI D, KANALLI FAN,
PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: KANAL İÇİ SANTRAFÜJ FAN
ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: GENEL AMAÇLI FAN
FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI (2kPa'a kadar)
MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1,
MOTOR KONUMU: YATAY EKSENLI,
DEBİ: 2000 m3/h (DAHİL)'DEN 12500 m3/h (DAHİL)'E KADAR,
GÜÇ: 0,37 kw (DAHİL)'DEN 7,5 kw (DAHİL)'E KADAR
SES SEVİYESİ: 83 db OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

DRAGONFLY F3AA TİCARİ MODELLİ, MONTAJ SINIFI E, KANALLI FAN ,
PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: EKSENEL AKIŞLI FAN
ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: : DUMAN HAVALANDIRMA FANI
FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI (2kPa'a kadar)
MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1,
MOTOR KONUMU: YATAY EKSENLI,
DEBİ: 2700 m3/h (DAHİL)'DEN 32.0000 m3/h (DAHİL)'E KADAR,
GÜÇ: 0,37 kw (DAHİL)'DEN 4 kw (DAHİL)'E KADAR
SES SEVİYESİ: 84 db OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

e-ımalı/e-signed

09/07/2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ASU KORNOŞOR

TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 16140 BURSA * Telefon: 02242438000(5H)* Faks: 02242438324

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=hcxniuby> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

